SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

DO SIECI WODOCI DN 150

A GOWEJ

Z150

DN 150 PCV

DO WEW. INST. WODY ZIMNEJ DN 25 KITEC

DN 80 ST. OC

OP

FW 150

APW 1
ZESTAW POMPOWY
APW 3 CR 16.40
/ISTNIEJ

AWP2
ZESTAW POMPOWY
/IPROJEKTOWANY/

A CY/

SST

STUDNIA NR.3
/PROJEKTOWANA/

Dn 100

Ø 18"

−7,00

−34,00

PG3

Cl3.2
Cl3.1

0,00

DN 100 ST. OC

DN 150 PCV

STUDNIA NR.1
/ISTNIEJ

Dn 80

Ø 16"

−6,90

−36,00

PG1

Cl

STUDNIA NR.2
/ISTNIEJ

Dn 80

Ø 20"

−6,50

−30,00

PG2

Cl

FZ2

FM2

FZ1

FM1

AR1

AR2

DN 125 ST. OC

DN 25 KITEC

DN 20 KITEC

DN 100 ST. OC.

DN 125 ST. OC.

DN 125 ST.OC.

DN 150 ST.OC

DN 6 PE

Dn 200 PCV

Dn 40 PE

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V=150 m3 /ISTNIEJ

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V=150 m3 /PROJEKTOWANY/

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5

CL6.4 CL6.3 CL6.2 CL6.1

ODSTOJNIK WÓD POP

ŁCZNYCH

KP

ISTNIEJ STUDZIENKA KANALIZACYJNA

ZC

PD

ZR

NEUTRALIZATOR CHEMICZNYCH

ŚCIEKÓW

RSP1

DO STER. PP

RSP

SP

DM

ZD

FW 150

Dn 150 PCV

Dn 125 ST. OC

DN 150 ST.OC

Dn 80 ST. OC

Dn 200 PCV

DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA TERENIE GMINY TARCZYN – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: P.B.-W.

INWESTOR: URZĄD GMINY TARCZYN
05-555 TARCZYN, ul. Rynek8a

SKALA: */*

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		10.2007	E-03
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kozuch			10.2007	ARKUSZ
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		10.2007	1/1