

mgr inż. Tadeusz Kitajło		UAN-VIII/7342/210/92		10.2007	1/1
mgr inż. Paweł Kozuch				10.2007	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Błody		SLK/0366/PWOE/04		10.2007	E-23
NR UPRAWNIENIA		DATA		NR RYSUNKU	
ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE TARCZYŃ - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE INWESTOR: URZĄD GMINY TARCZYŃ 05-555 TARCZYŃ, ul. Rynek8a NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SKRZYNEK POŚREDNICH SP7, SP8 PROJEKTOWAŁ:					
NR RYSUNKU		DATA		NR RYSUNKU	
P.B.-W.		SKALA		*/*	
STADIUM DOKUMENTACJI					

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Naczn i Wspólnicy Spółka Jawna
 42-200 Częstochowa, ul. Bóř 143/157
 tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
 e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl



UWAGI:
 1. Skrzynki pośrednie SP7, SP8 z PVC należy zamontować na ścianie w pobliżu wodomierzy W2a, W5.

