



Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
 "DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
 tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
 e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA TERENIE GMINY TARCZYN - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

INWESTOR: URZĄD GMINY TARCZYN
 05-555 TARCZYN, ul. Rynek8a

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PODŁĄCZENIA KABLI ZASILAJĄCYCH DO LISTWY ZACISKOWEJ XZ5

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIENI
 PODPIS

mgr inż. Paweł Blady

DATA: 10.2007

OPRACOWAŁ: SLK/0366/PWOE/04

mgr inż. Paweł Kozuch

SPRAWDZIŁ: UAN-VIII/7342/210/92

mgr inż. Tadeusz Kitala

UWAGI:
 1. Kolorem czerwonym oznaczono projektowane elementy układu sterowania SUW,
 2. Cewki sterujące wszystkich elektrozaworów EZ1 i EZ2 oraz przepustnic odcinających PP100 i PP80 zasilane napięciem 24VAC.

STADIUM DOKUMENTACJI		P.B.-W.	
SKALA		*/*	
NR RYSUNKU	DATA	PODPIS	DATA
	10.2007		10.2007
E-15		ARKUSZ	
1/1		1/1	