

URZĄD MIEJSKI TARCZYN
ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn
woj. mazowieckie

Na p. M. Wojciula

Tarczyn dnia 27.04 2009r

GKMIOŚ-IV-7015/85/09

Urząd Miejski w Tarczynie

ul. Rynek 8a

05-555 Tarczyn

dot: Warunków technicznych projektowania i wykonania sieci wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Wólka Jeżewska, Many Borowiec, Bystrzanów, Świętochów, Suchodół, Werdun, Suchostruga, Jeżewice, wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn.

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody, obsługującej zachodnią część gminy Tarczyn informuję iż uzgadniam wykonanie w/w inwestycji w miejscowościach: Wólka Jeżewska, Many Borowiec, Bystrzanów, Świętochów, Suchodół, Werdun, Suchostruga, Jeżewice

1. Warunki ogólne

- 1.1. Projektowanie i wykonanie realizować na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr. 156, poz. 1118 z późn. zm.).
- 1.2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XX/147/03 z dnia 30 grudnia 2003r i uchwała Nr XXVI/175/04 z dnia 15 marca 2004r.
- 1.3. Branżowych przepisów przeciwpożarowych.
- 1.4. Materiały użyte do projektowania i budowy powinny posiadać świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

2. Sieć wodociągowa

- 2.1. Zaprojektować i wykonać o średnicy wynikającej z obliczeń projektowych, wykonanej z PVC.
- 2.2. Sieć wyposażać w hydranty zgodnie z przepisami p. poz.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia
podpis

Marian Wojciula
upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji i sieci sanitarnych
Nr. pozw. bud. BI/455/74 i BI/67/77

3. Przyłącza wodociągowe

- 3.1. Zaprojektować i wykonać o średnicy \varnothing 40 mm wykonane z PE: zasilane z projektowanej sieci wodociągowej.
- 3.2. Podłączenie przyłączy z siecią rozdzielczą wykonać za pomocą trójnika lub opaski.
- 3.3. Trzpień zaworu odcinającego należy wyprowadzić do poziomu terenu i zakończyć skrzynką żeliwną /w terenie nieutwardzonym należy zabezpieczyć dodatkowo płytą betonową/.
- 3.4. Miejsce wcinki odpowiednio oznakować tabliczką lub słupkiem betonowym.
- 3.5. Przyłącza zakończyć zestawem wodomierzowym zainstalowanym wewnątrz obiektu lub w szczelnej studni wodomierzowej

4. Uzgodnienia.

- 4.1. Trasę przebiegu sieci i przyłączy należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Piasecznie i spełnić wymagania zawarte w wydanej opinii.
- 4.2. Uzyskać zgodę na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego u zarządców dróg.
- 4.3. Uzyskać zgodę na dysponowanie nieruchomościami w celu budowy sieci oraz przyłączy od właścicieli działek objętych projektem.

B. Wójcila

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia
podpis

Marian Wójciła
upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji i sieci sanitarnych
Nr. pozw. bud. BI/455/74 i BI/67/77