

GMINA TARCZYN
ul. J. Stępkowskiego 17, 05 – 555 Tarczyn
NIP 123 12 33 414, REGON 015891250
tel. 22 715 79 00, e-mail tarczyn@tarczyn.pl
<https://bip.tarczyn.pl>

Tarczyn, dnia 7 lipca 2022 r.

Dotyczy postępowania nr PI.271.16.2022.MB: *Budowa wodociągu łączącego SUW przy ul. Dobrowolskiego z wodociągiem w ul. Grójeckiej w Tarczynie*

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści swz:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania za pomocą metody przewiertu sterowanego w zakresie większym niż przewidują to dokumentacja?

Odpowiedź:

Tak.